

Форма: Приложение № 1
к Приказу МЧС России
от 24.02.2009 № 91
(в ред. Приказа МЧС РФ
от 26.03.2010 № 135)

Зарегистрирована:

ТО ИД и ИР Тюменского региона
(наименование органа Министрства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий)
Генеральный директор по безопасности

«ОГ» Центр 2020 г.

Регистрационный № 64-448-004-70-0086

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращённое наименование

Функциональное назначение Ф.И.И. - Здания дошкольных образовательных
организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,
спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственной регистрации юридического лица:
Идентификационный номер налогоплательщика: 6516008967

Местонахождение объекта защиты:

694840, Сахалинская область,
(указывается адрес фактического места нахождения

Томаринский район, село Ильинское, ул. Железнодорожная, д.12.

объекта защиты)

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического (физического) лица,
которому принадлежит объект защиты: 694840, Сахалинская область, Томаринский
район, село Ильинское, ул. Железнодорожная, д.12. тел/факс - отсутствует

E-mail: ostrovdetstva@mail.ru

Наименование раздела

Оценка пожарного риска, обеспечения на объекте защиты

(заполняется, если проводился расчёт риска. В разделе указываются расчётные значения
уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а так же комплекс
выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения
допустимого значения уровня пожарного риска)

Величина индизивидуального пожарного риска составляет: $2,11 \cdot 10^{-9}$.

Допустимое значение пожарного риска 10^{-6} .

№п/п
I

<p>10-6 ≥ 2,11 · 10⁹ - соответствует.</p>	<p>II</p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования).</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 50 000 рублей 00 копеек</p>	<p>III</p> <p>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты (в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты).</p> <p>1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012), п.: 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 37(1); 39; 40; 41; 42; 43; 48; 49; 50; 55; 57; 61; 62; 63; 64; 65; 70; 71; 74; 75; 77; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 468; 471; 472; 474; 475; 476; 478; 480; 486; Приложение № 3.</p> <p>2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.: 5; ст. 6 п. 1,1); п. 5; ст. 6.1; ст. 27; ст. 29; ст. 30; ст. 31; ст. 32 п.1 «а»; ст. 43; ст. 45; ст. 46; ст. 51; ст. 52; ст. 53; ст. 54; ст. 55; ст. 56; ст. 57; ст. 58; ст. 59 п. 3, 5, 6; ст. 60; ст. 61; ст. 62; ст. 64; ст. 80; ст. 81; ст. 82 п.2; ст. 83; ст. 84; ст. 85; ст. 86; ст. 87; ст. 89; ст. 90 п.1,1), 3); ст. 91; ст. 102; ст. 103; ст. 104; ст. 105; ст. 106; ст. 107; ст. 128; ст. 129, п. 1; ст. 134; ст. 137; ст. 138.</p> <p>3. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, п.: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 51; Приложение 1; Приложение 2.</p> <p>4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.: 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.13; 5.2.15; 5.2.20; Таблица 7.</p> <p>5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.: 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 5.2.5; 5.2.7.</p>
--	--	---